

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

CharflameEN13381-8:2013

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

CHAR**FLAME**

2. Skupina výrobků

Ohnivzdorný reaktivní nátěr pro konstrukční oceli.

3. Typ a číslo partie

Protipožární ochranný nátěr. Číslo partie se týká obalu.

4. Použití v souladu s určením

Protipožární ochrana nosníků ve tvaru I se širokou patkou nebo nosníků ve tvaru I a sloupů z konstrukční oceli různých rozměrů za účelem dosažení třídy požární odolnosti na úrovni R90 a dutých nosníků obdélníkového tvaru za účelem dosažení třídy požární odolnosti na úrovni R30 na základě zkoušek ohněm prováděných v oficiálních laboratořích.

5. Výrobce

FIRELANZ, S.L.

C/Doctor Antonio Cortés Lladó № 4. Ed. Coimbra

Entreplanta. 41004 Sevilla, Španělsko

6. Výrobní závod

C/Aljibe, № 19. Pol. Ind. Crtra. De la Isla

41703 Dos Hermanas (Sevilla), Španělsko

7. Notifikovaná osoba

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc)

Evropské technické posouzení (EOT) 15/0146 vydané podle ETAG 018, část 1–2

vyd. 2012–2011 používané jako evropské dokumenty pro posuzování (EAD)

CE1219-CPD-0097

FIRELANZ S.L.

Siedziba: C/Doctor Antonio Cortés Lladó, № 4
Edificio Coimbra, entreplanta.

41004 Sevilla, Hiszpania

Tel.: (+34) 954 42 41 52, faks: (+34) 954 32 73 99

Zakład produkcyjny: PO. Ind. Ctra. De la Isla, Calle
Aljibe, № 19

41703 Dos Hermanas – Sewilla (Hiszpania)

Tel.: (+34) 954 98 23 75, faks: (+34) 954 32 73 99

Strona: www.firelanz.com

8.

Výrobek	Určení	Třídy	Systém
Ohnivzdorný reaktivní nátěr	Ohnivzdorná ochrana konstrukční oceli	Každá	1

BEZPEČNOST V PŘÍPADĚ VZNIKU POŽÁRU (BWR2)

Technická specifikace	Základní charakteristika	Posouzení charakteristiky
EN 13501-1. Klasifikace F	Reakce na oheň	
EN 13501-2 EN 13381-8:2013	Požární odolnost	I nosníky/ širokopřírubové H nosníky, R30 až R90 Duté nosníky, R30

HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (BWR 3)

Prohlášení výrobce	Uvolňování nebezpečných látek	Specifikace výrobku byla porovnána s přílohou 7 REACH a se Seznamem látek vzbuzujících mimořádné obavy ECHA k ověření, zda tyto látky neobsahuje v množstvích překračujících povolené limity.
--------------------	-------------------------------	---

SOUVISEJÍCÍ HLEDISKA POUŽITELNOSTI

ETAG 018-2 bod 5.7.2.1	Shoda podloží	Shodná s epoxidovou dvousložkovou barvou na bázi rozpouštědel; Shodná s epoxidovou dvousložkovou barvou na bázi rozpouštědel; s zinkem a alkydem 1/C.
ETAG 018-2 bod 5.7.2.1	Shoda svrchního nátěru	Shodná s dvousložkovou polyuretan-akrylovou barvou a akrylovým lakem.
ETAG 018-2 bod 5.7.2.2	Environmentální podmínky	Typ Y se schváleným povrchovým nátěrem. Typ Y, Z1, Z2 (se schváleným povrchovým nátěrem a bez něho).

FIRELANZ S.L.

Siedziba: C/Doctor Antonio Cortés Lladó, № 4
Edificio Coimbra, entreplanta.
41004 Sewilla, Hiszpania
Tel.: (+34) 954 42 41 52, faks: (+34) 954 32 73 99

Zakład produkcyjny: PO. Ind. Ctra. De la Isla, Calle
Aljibe, № 19
41703 Dos Hermanas – Sewilla (Hiszpania)
Tel.: (+34) 954 98 23 75, faks: (+34) 954 32 73 99

Strona: www.firelanz.com


1219
Firelanz S.L. C/Doctor Antonio Cortés Lladó № 4. Edif. Coimbra, entreplanta 41004 Sevilla, Španělsko 15 1219-CPD-0097
ETAG 18, Partes 1 y 2 Charflame Příslušná charakteristika - viz EOT 15/0146

9. Prohlášení o vlastnostech

Charakteristika výrobku uvedená v bodě 1 je shodná s charakteristikou deklarovanou v bodě č. 8. Toho prohlášení o užitných vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 5.

Jménem výrobce podepsal:

José María Lanzas
Výroba
Firelanz S.L.

FIRELANZ S.L.

Sídlizba: C/Doctor Antonio Cortés Lladó, № 4
Edificio Coimbra, entreplanta.
41004 Sewilla, Hiszpania
Tel.: (+34) 954 42 41 52, faks: (+34) 954 32 73 99

Zakład produkcyjny: PO. Ind. Ctra. De la Isla, Calle
Aljibe, № 19
41703 Dos Hermanas – Sewilla (Hiszpania)
Tel.: (+34) 954 98 23 75, faks: (+34) 954 32 73 99

Strona: www.firelanz.com